



12 de octubre de 2022

CARTA CIRCULAR

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA


Angélica Varela Llavona, Ph.D.
Rectora Interina

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN POR AVERÍA EN LA PLANTA CENTRAL DE AGUA HELADA

Comparto con la comunidad universitaria, la información suministrada por el personal del Decanato de Administración. Incluyo una actualización sobre el estado de los trabajos de reparación, consecuencia de la severa avería sufrida durante el pasado fin de semana en la Planta Central de Agua Helada en nuestro campus:

- Ayer martes se terminaron los trabajos de reparación en las averías reportadas en las tuberías de agua helada ubicadas en la Facultad de Educación y en Planta Central. Esto permitió que se abrieran las válvulas para llenar de agua la Planta Central en el día de hoy.
- Hoy se monitoreó el flujo de agua y no se identificaron averías o roturas adicionales.
- A las 12 del mediodía de hoy ya teníamos 50 libras de presión de agua. Tan pronto se llegue a las 60 libras de presión, se prenderán las bombas para presurizar las líneas.
- En la tarde de hoy se encenderán los "chillers" para reestablecer el servicio de los acondicionadores de aire.
- Mañana jueves esperamos estar en parámetros de ventilación en las distintas áreas afectadas.

Se estará realizando una evaluación para determinar los trabajos de asperjación en las áreas que lo necesiten.

Continuaremos informando sobre el desarrollo de esta situación.

Anejos- Fotos

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Rectoría

PO Box 23305
San Juan, PR 00931-3305
Tels. 787-763-3930
787-764-0000, Ext. 83000
Fax 787-764-8799

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/VI







